



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского,  
Кемеровского и Топкинского районов  
**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНСКОГО  
РАЙОНА г. КЕМЕРОВО**  
650036 г. Кемерово, ул. Терешковой, 48,  
тел/факс (384-2) 77-26-73; E-Mail: Leninsky.raion@yandex.ru

**Предписание № 161/ 1/75**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению № 216

«Детский сад комбинированного вида»

(наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника – начальника ОНМ отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского, Кемеровского и Топкинского районов Маслова Андрея Вячеславовича от 07 октября 2016г. № 161, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

срок:

«13» октября 2016г. с 12 час.00 мин. до 14 час.00 мин. Продолжительность 2 часа.

«14» октября 2016г. с 13 час.00 мин. до 14 час.00 мин. Продолжительность 1 час.

«24» октября 2016г. с 10 час.30 мин. до 11 час.30 мин. Продолжительность 1 час.

(указывается в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: три дня/ 4 часа.  
(рабочих дней/часов)

проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского, Кемеровского и Топкинского районов по пожарному надзору, ст. лейтенантом вн. службы Виноградовой Анастасией Александровной.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.

Территории, зданий, сооружений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 219 «Детский сад комбинированного вида», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 103 А

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МАДОУ № 216 «Детский сад комбинированного вида» Петрик Ларисой Викторовной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового АКТа Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении указывается только выполнение
1	2	3	4	5
1.	На первом этаже в центральном холле на путях эвакуации отсутствуют противоподымные двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара.	п. 23 д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390	02.10.2017	

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности и указание мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении указывается только выполнение
1	2	3	4	5
		от 25.04.2012г.; п. 4.7, 4.15 СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 (Свод правил «Эвакуационные пути и выходы»); ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 89, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1, ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»		
	В помещении кухни не установлены пожарные извещатели (должно быть не менее двух).	п. 12.16 НПБ 88-2001 (Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»), п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»), ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 1, ст. 37 Федерального закона от 18.11.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	02.10.2017	
	Здание отдельно стоящего склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	п. 14 табл. 1 НПБ 110-03 (Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»); ст. 4, 151 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	02.10.2017	

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового Акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении указывается только выполнение
1	2	3	4	5
4.	Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	10.01.2017	-

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
  - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
  - собственники имущества;
  - руководители органов местного самоуправления;
  - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
  - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
  - должностные лица в пределах их компетенции;
  - иные граждане.
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского,

Кемеровского и Тонкинских районов  
по пожарному надзору Виноградова А.А.

«24» октября 2016 г.

Предписание для

получения подлинника

*В.В. Виноградов*  
(подпись)

*заведующая Петрова И.В.*  
(должность, фамилия, инициалы)

«24» 10 2016 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

